



既設再使用の冷媒配管サイズ			新設冷媒配管サイズ		
記号	冷媒配管サイズ		記号	冷媒配管サイズ	
	液管	ガス管		液管	ガス管
(A)	6.4 φ	9.5 φ	(1)	6.4 φ	9.5 φ
(B)	9.5 φ	12.7 φ	(2)	9.5 φ	12.7 φ
(C)	9.5 φ	19.1 φ	(3)	9.5 φ	15.9 φ
(D)	12.7 φ	19.1 φ	(4)	9.5 φ	22.2 φ
(E)	12.7 φ	25.4 φ	(5)	12.7 φ	28.6 φ
(F)	15.9 φ	28.6 φ	(6)	15.9 φ	28.6 φ

注1 既設冷媒管との接続部分において配管サイズが異なる場合は、異径フレア継手を使用する事

1 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 11 13 14										工事名 桔梗が丘保育園 空調更新 工事種別 空調・換気設備 1階平面図 縮尺 1/100 図次 2014.09.01 図番 M-3 設計事務所 アトリエ73 一級建築士事務所登録第1-555号 一級建築士登録第21094号 大久保 和英
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---