

空調設備 撤去機器リスト

番号	名称	機器仕様	電源			台数	設置場所	備考
			φ	V	KW			
A C - 2	ルームエアコン	壁掛形 冷房能力 2.2 KW 暖房能力 2.2 KW	1	100	1	1	職員休憩室	
V R V - A	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチ室外機 (5 HP) 冷房能力 12,500 KCAL 暖房能力 14,000 KCAL 冷媒管 液管 12.7Φ ガス管 19.1Φ	3	200	1	屋上		
V R V - B	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチ室外機 (5 HP)	3	200	2	屋上		
V R V - C	空冷ヒートポンプエアコン	冷房能力 25,000 KCAL 暖房能力 28,000 KCAL 冷媒管 液管 15.9Φ ガス管 28.6Φ						
V R V - 1	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形 4方向吹出 (2.5馬力) (室内機) 冷房能力 6,300 KCAL 暖房能力 7,100 KCAL 冷媒管 液管 9.5Φ ガス管 12.7Φ	1	200	10			
G H P - 1	ガス式空冷ヒートポンプ	ビル用マルチ室外機 (10 HP) 都市ガス 13A 冷房定格能力 28.0 KW 暖房定格能力 33.5 KW 冷媒管 液管 12.7Φ ガス管 19.1Φ	1	200	2	屋外	コンクリート基礎 撤去	
G H P - 2	ガス式空冷ヒートポンプ	ビル用マルチ室外機 (16 HP) 都市ガス 13A 冷房定格能力 45.0 KW 暖房定格能力 50.0 KW 冷媒管 液管 15.9Φ ガス管 28.6Φ	1	200	1	屋外	コンクリート基礎 撤去 SGP-CH450F2C	
G A C - 1	G H P 室内機	天井吊形 (5馬力) 冷房定格能力 14.0 KW 暖房能力 17.0 KW 冷媒管 液管 9.5Φ ガス管 19.1Φ. 附属品 ワイヤードリモコン	1	200	4			
G A C - 2	G H P 室内機	床置形 (4馬力) 冷房定格能力 11.2 KW 暖房能力 12.5 KW 冷媒管 液管 9.5Φ ガス管 15.9Φ.	1	200	4	5歳児保育室		
F H - 1	ガスファンヒーター	床置形 FFタイプ 暖房能力 9,000 KCAL 給排気トップ共	1	100	7			

換気設備 撤去機器リスト

番号	名称	機器仕様	電源			台数	設置場所	備考
			φ	V	W			
E F - 1	排気ファン	形式 消音形斜流ダクトファン ダクトサイズ 400Φ 付属品 防振吊り金物	1	100	690	1	厨房	
V - 1	レンジフード	形式 ブース形レンジフード ダクトサイズ 150Φ 付属品 排気アタッチメント、その他付属品共				(1)	職員休憩室	
V - 2	天井扇	形式 低騒音形 ダクトサイズ 100Φ	1	100	14	3		
V - 3	天井扇	形式 低騒音形 ダクトサイズ 100Φ	1	100	14	1	給食室便室	
V - 4	天井扇	形式 低騒音形 ダクトサイズ 100Φ	1	100	14	1	職員休憩室	
V - 5	天井扇	形式 低騒音形 ダクトサイズ 150Φ	1	100	14	8		
V - 6	天井扇	形式 低騒音形 ダクトサイズ 150Φ	1	100	14	6		
V - 7	天井扇	形式 低騒音形 ダクトサイズ 150Φ	1	100	14	2		
V - 9	天井扇	形式 低騒音形 ダクトサイズ 150Φ	1	100	14	2	5歳児保育室	
V - 10	天井扇	形式 低騒音形 ダクトサイズ 150Φ	1	100	14	2		
V - 11	天井扇	形式 低騒音形 ダクトサイズ 150Φ	1	100	14	1		
V - 12	有圧換気扇	形式 低騒音形壁付有圧換気扇 羽根径 25cm 付属品 ステンレス製ウエザーカバー(防虫網)	1	100	46	2	厨房	

工事名 桜木が丘保育園 空調更新
設計事務所 アトリエ73
図面名 空調・換気設備
規格 N S
撤去機器リスト
日付 2014.09.01
規格 M-5
備考

一級建築士事務所登録第1592号 一級建築士登録第21066号 大久保 和美